



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

**ACLARACIONES AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación.

EXPEDIENTE DGN N°: 14529/2025

TIPO Y N° DE LA CONTRATACIÓN: Procedimiento Abreviado

OBJETO: Contratación de una empresa que realice los Trabajos de impermeabilización y pintura en el inmueble sito en la calle M. Castro N° 302, ciudad de Salta, provincia homónima

LA PRESENTE PASARÁ A FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA.

CONSULTA EFECTUADA POR UNA FIRMA INTERESADA:

USO OFICIAL

Consulta N° 1: En el sellado de juntas del balcón, ¿el sellado se realizara exclusivamente la junta ZOLADO-PARED, o se impermeabilizara el total de la superficie balcón?

Respuesta N° 1: Se impermeabilizará toda la superficie del balcón.

Consulta N° 2: En el sellado de juntas de balcón, ¿qué marca recomienda para la membrana transparente a base de caucho?

Respuesta N° 2: Se recomienda una marca tipo Membrana fácil o similar.

Consulta N° 3: la superficie de esmalte sintético ¿es solo la ventana grande de escalera a impermeabilizar, o existe otra superficie más?

Respuesta N° 3: Es solo la superficie de la ventana de la escalera.



Ministerio Público de la Defensa
Ministerio Público de la Defensa

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: ACLARACIONES AL PET - EXPTE 14529-25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.