



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

CIRCULAR N° 4

ACLARACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

NOMBRE DEL ORGANISMO: Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación.

EXPEDIENTE DGN N°: 78142/2024

TIPO Y N° DE LA CONTRATACIÓN: Licitación Pública N° 2/2025 Obra Pública.

OBJETO: Obra para el reacondicionamiento y refuncionalización del edificio de Chiclana N° 524, Bahía Blanca, PBA.

LA PRESENTE PASARÁ A FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA.

CONSULTAS EFECTUADAS POR UNA FIRMA INTERESADA:

USO OFICIAL

Consulta N° 1: Se exige entregar una computadora de alto valor, dispuesta en obra y entregada a la Inspección; ¿de quién es la responsabilidad por robo hurto, faltantes, daños?, a los efectos de prever una póliza de seguro. Igualmente, prepararemos un local-oficina con puerta de ingreso metálica.

Respuesta N° 1: La responsabilidad por cualquier inconveniente, hasta entregarla a la DDO, es de la empresa. Una vez entregada, pasa a ser responsabilidad nuestra.

Consulta N° 2: Prevén un tanque de bombeo de grandes dimensiones a instalar según pliego de condiciones en el local B017, que no está indicado en los planos y, por su tamaño, es imposible ubicarlo allí y también como ingresarlo. Sería interesante hacer un cambio colocando el tanque de bombeo de baja capacidad y el de 2750 lts en azotea, a los efectos de que puedan entrar al edificio.

Respuesta N° 2: Cotizar conforme a pliego.

Consulta N° 3: ¿A qué punto de daño o deterioro es obligatorio el cambio de las persianas?, ya que sufrieron, en otra tempestad, daños por granizo.

Respuesta N° 3: Las persianas de madera hay que reciclarlas todas, no importa el nivel de deterioro.



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Consulta N° 4: ¿Nos podrían enviar la planilla de cotización en Excel?, ya que se encuentra adosada al pliego y no la podemos independizar.

Respuesta N° 4: Se deberá cotizar con la planilla de cotización que esta adosada al pliego.

Consulta N° 5: Toda la nueva carpintería de aluminio, ¿se colocará sujeta a los marcos de las ventanas existentes o se colocarán con premarco?, puesto que no está indicado en planos.

Respuesta N° 5: Se colocarán con premarco.

Consulta N° 6: Hay unas puertas que dicen vidriadas con vidrios DVH, ¿estos vidrios descansarán en marcos metálicos (medidas de tubo) o serán tipo Blindex, con fino marco?

Respuesta N° 6: Descansa en marcos metálicos con medidas de tubo.



Ministerio Público de la Defensa
Ministerio Público de la Defensa

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR 4 ACLARATORIA-LP 2-25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.